

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» июня 2024 г., 43240061000211032706

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» июня 2024 г., № 2406/038-43/667/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а, 88332679512, e-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 28 » июня 2024 г., учетный номер 43240061000211032706.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Заречная, Дом 11

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 103"
ГОРОДА КИРОВА, адрес юридического лица: 610030, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ, УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, Д.11

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- 1. На двери складского помещения,** пристроенного справа от основного здания отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: пункт 12 ППР в РФ.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
01.06.2025
- 2. На остекленных дверях** (на входной двери группы "Любознайки", в группе "Карапузы" на двери туалета, на входной двери группы "Карапузы", в группе "Фантазеры" на двери туалета) в детском дошкольном учреждении отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — №123-ФЗ); пункт 7.1.8 СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:

01.06.2025

3. **Складское помещение**, пристроенное справа от основного здания, не оборудовано системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — №123-ФЗ); пункт 5.2 таблицы 3 СП 486.1311500.2020; пункт 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Срок устранения нарушения:
 01.06.2025
4. **К моменту достижения** системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предельного состояния (срока службы) правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до полной их замены в установленном порядке на новую систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (по имеющимся данным у контрольного (надзорного) органа, срок службы составных элементов указанных систем, смонтированных на объекте защиты в 2008 году, составляет более 10 лет. По представленным сведениям о проведенных работах по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности здания обслуживающей организацией - "ООО МВД "Каскад-Комплекс" Системы безопасности" по состоянию за II квартал 2024 года демонтированы дымовые извещатели (6 шт) в складе и тамбуре справа основного здания, аккумуляторная батарея в станции "Стрелец Мониторинг" системы СПИ вышла из строя. Данные по их замене контролируемым лицом не представлены), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее — ППР в РФ), п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021; п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 01.06.2025
5. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (последняя дата обслуживания системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре датирована 24.07.2023), чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: пункт 54 ППР в РФ.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 01.06.2025
6. **Перед наружной дверью** складского помещения, пристроенного справа от основного здания не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, чем нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно: часть 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — №123-ФЗ); пункт 4.2.21 СП 1.13130.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 01.06.2025
7. **Помещение столовой** и помещение тамбура, расположенного справа от основного здания, не оборудовано системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели), чем нарушены обязательные требования

пожарной безопасности, а именно: статья 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — №123-ФЗ); пункт 48 таблицы 3 СП 486.131.1500.2020.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица: Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:
01.06.2025

(указывается вышестоящие нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено вышестоящее обязательное требование, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Коновалов Дмитрий Игоревич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
65E78A80AE6F8F0FFEB3C09413404930
Владелец: Коновалов Дмитрий Игоревич
Действителен с 26.07.2023 по 18.10.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Коновалов Дмитрий Игоревич, e-mail: konovalovdi@43.mchs.gov.ru, телефон: +78332208621

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут «06» 2024 г. *Суд* и.о. зав. *Суд*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

